

Manchons coulissants



	Diamètre (mm)	Code article
SDR 41	 110	55700
	 125	55701
	 160	55702
	 200	55703
	 250	55704
	 315	55705
	400	55706
	500	34302
	630	34303

CERTIFICAT

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Canalisations en PVC-U compact

Désignation commerciale : DYKA

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 442 en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **SOTRA SEPEREF SAS**
25 route de Brévillers
FR - 62140 SAINTE AUSTREBERTHE
Usine(s) de **NL - 8331 LJ STEENWIJK**

le droit d'usage de la marque NF Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 19-02-RA-01 du 27 février 2015
Cette décision annule et remplace la décision de reconduction
n° 49-01-RA-03 du 8 août 2014

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site Internet www.evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité

DESCRIPTION PRODUIT

Raccords en PVC-U compact
Norme applicable NF EN 1401-1

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Raccords

- Caractéristiques dimensionnelles (diamètres, épaisseurs, emboîtures),
- Résistance aux chocs,
- Comportement à la chaleur,
- Étanchéité des bagues de joints,
- Qualité des bagues d'étanchéité en élastomère.

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Marie-Cécile TROUILHE

Tél. : 01 64 68 82 81

Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

cofrac

ACCREDITATION
N° 5-0010
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
WWW.COFRAC.FR

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

Décision n° 19-02-RA-01

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : DYKA

Liste des produits admis à la Marque NF 442
Canalisations en PVC-U compact

Raccords

Type	Angle	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm) (*) SDR 41	Dimensions (mm) (*) SDR 34
Coudes	15°	FF	125	125
Coudes	30°	MF	125	125
Coudes	30°	FF	125	125
Coudes	45°	MF	110 ; 125 ; 160 ; 200	125 ; 160
Coudes	45°	FF	110 ; 125 ; 160 ; 200	125 ; 160 ; 200
Coudes	87°30	MF	110 ; 125 ; 160 ; 200	125 ; 160
Coudes	87°30	FF	110 ; 125 ; 160 ; 200	125 ; 200
Culottes égales	45°	MF	110 ; 125	125
Culottes égales	45°	FF	110 ; 125 ; 160 ; 200	125 ; 160
Té	87°30	MF	110 ; 125	125
Té	87°30	FF	110 ; 125 ; 160 ; 200	125 ; 160
Culottes réduites	45°	MF	125-110	
Culottes réduites	45°	FF	125-110 ; 160-110 ; 160-125 ; 200-125 ; 200-160	160-125
Té réduits	87°30	FF	160-110 ; 160-125 ; 200-125 ; 200-160	160-125
Manchons à butées	-	FF	110 ; 125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315	125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315
Manchons coulissants	-	FF	110 ; 125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315	125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315
Augmentation excentrée	-	MF	110-125 ; 110-160 ; 125-160	110-125 ; 110- 160 ; 125-160
Selle de branchement avec verrouillage	90°	-	200-125 ; 250-125 ; 250-160 ; 315-125 ; 315-160	

(*) Pour dimensions égales : DN

Pour dimensions réduites : D1 - D2 - D3 | ¹₂
3

ou D1 - D2 | ¹₁ 2